

Без права публикации.

Горбачев  
Секретно  
Экз. № \_\_\_\_\_

Первый заместитель  
Министра  
энергетики

ЦК КПСС

и  
электрификации СССР

103074, Москва, К-74, Китайский пр., 7,  
Москва, К-11, Минэнерго СССР, А. Т. 112604  
Тел. 220-55-00

26.04.86 № 1789-2с

28.07.86  
СССР

05-07

На № \_\_\_\_\_ 01 \_\_\_\_\_

Об аварии на блоке № 4  
Чернобыльской АЭС

**СРОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ**

26.04.86 г. в I час 21 мин. при выводе энергоблока № 4  
Чернобыльской АЭС в плановый ремонт, после остановки реактора  
произошел взрыв в верхней части реакторного отделения.

По сообщениям директора Чернобыльской АЭС при взрыве прои-  
зошло обрушение крыши и части стеновых панелей реакторного отде-  
ления, нескольких панелей крыши машинного зала и блока вспомога-  
тельных систем реакторного отделения, а также возгорание кровли.

В 3 часа 30 мин. возгорание было ликвидировано.

Силами персонала АЭС принимаются меры по расхолаживанию  
активной зоны реактора.

По мнению 3 Главного управления при Минздраве СССР принятие  
специальных мер, в том числе эвакуация населения из города, не  
требуется.

Госпитализировано 9 человек эксплуатационного персонала и  
25 человек военизированной пожарной охраны.

Принимаются меры по ликвидации последствий и расследованию  
случившегося.

А.Н. Макухин  
А.Н. Макухин

В архив