

Без права публикации.

Горбачев
Секретно
Экз. № _____

Первый заместитель
Министра
энергетики

ЦК КПСС

и
электрификации СССР

103074, Москва, К-74, Китайский пр., 7,
Москва, К-11, Минэнерго СССР, А. Т. 112604
Тел. 220-55-00

26.04.86 № 1789-2с

05-07

На № _____ 01 _____

Об аварии на блоке № 4
Чернобыльской АЭС

СРОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ

26.04.86 г. в I час 21 мин. при выводе энергоблока № 4
Чернобыльской АЭС в плановый ремонт, после остановки реактора
произошел взрыв в верхней части реакторного отделения.

По сообщениям директора Чернобыльской АЭС при взрыве прои-
зошло обрушение крыши и части стеновых панелей реакторного отде-
ления, нескольких панелей крыши машинного зала и блока вспомога-
тельных систем реакторного отделения, а также возгорание кровли.

В 3 часа 30 мин. возгорание было ликвидировано.

Силами персонала АЭС принимаются меры по расхолаживанию
активной зоны реактора.

По мнению 3 Главного управления при Минздраве СССР принятие
специальных мер, в том числе эвакуация населения из города, не
требуется.

Госпитализировано 9 человек эксплуатационного персонала и
25 человек военизированной пожарной охраны.

Принимаются меры по ликвидации последствий и расследованию
случившегося.

А.Н. Макухин
А.Н. Макухин

В архив